



Färdiganmälan fastighetspumpstation

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Postadress

Fastighetsägare

Telefonnummer

E-postadress

Bekräfta med ett kryss i rutorna att installation är utförd enligt kraven. De högra kolumnerna (grön) fylls i av Miva. Observera att du som fastighetsägare är juridiskt ansvarig för entreprenörens jobb.

Fylls i av fastighetsägaren

Klart

Fylls i av Miva

Anmärkning

Kommentar

Mivas och leverantörens monteringsanvisningar har följts.

Återfyllnad har gjorts till markering vid marknivå på tanken.

Pumpstationen står rakt, den har inte kortats eller utsatts för åverkan.

Pumpstationen är placerad med 1,5 meter fri arbetsyta runt om.

Locket syns ovan mark och är inte överbyggt.

Pumpstationen är tillgänglig för service av pumpen och det går att parkera en servicebil i närheten.

Marken lutar från pumpstationen.

Ledningarna ligger på frostfritt djup eller är isolerade och eventuell värmekabel är inkopplad.

Ledningen har självfall från huset till fastighetspumpstationen.

Tryckavloppsledningen från pumpstationen till servisventilen är utförd enligt leverantörens anvisning med brun märkning.

Vatten från stuprör och dränering leds inte till pumpstationen.

Det finns inget vatten, grus eller annat material i pumpstation eller ledningar.

Elinstallationen är utförd av behörig elektriker.

Larmindikatorn är centralt placerad i huvudbyggnaden, t.ex. hall, kök eller vardagsrum.

Befintlig eller ny självfallsledning är överkopplad till fastighetspumpstationen.

Kontaktuppgifter elektriker

Namn, behörig elinstallatör

Firmanamn

Telefonnummer

Underskrift fastighetsägare

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Mivas och leverantörens anvisningar.

Om fastigheten ägs gemensamt krävs endast underskrift av en delägare.

Det är viktigt att du följer anvisningarna, om pumpen inte kan installeras vid kontrollen tas en avgift ut för förgäves besök. Ny tid för kontroll och driftsättning bokas när brister är åtgärdade.

Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer på www.miva.se/personuppgifter

Datum

Fastighetsägare

Fylls i Miva

	Ja	Nej	Kommentar
Pumpen är monterad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Pump och larm är funktionskontrollerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Fastighetspumpstationens placering är inritad i kartan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Foto är taget på placeringen av fastighetspumpstation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Miva medger att fastighetsinstallationen ansluts till den allmänna VA-anläggningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Serienummer pump	<input type="text"/>		
Datum för pumpprovning	<input type="text"/>		

Datum

Namnunderskrift Miva

Namnförtydligande

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se

Öppettider: måndag 9.00–15.00, tisdag–fredag 9.00–13.00

Felanmälan: 0660-330 330

Växel: 0660-330 300

Webbplats: www.miva.se

Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik

En del av **ÖRNSKÖLDVIKS KOMMUNKONCERN**

